MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Masarykovo nám 1/1, 741 01 Nový Jičín

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše č.j.: OŽP/31933/2018
Spis. značka: OŽP18929/2018-Pk

Vyřizuje: Mgr. Martin Petrusek, služ. č. 694
Telefon: 556 768 359
Mobil:
E-mail: mpetrusek@novyjicin-town.cz

Datum: 09.05.2018

HOMOLA a.s.
Vratimovská č.p. 624/11
718 00 Ostrava

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

I.

Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad pro vodní díla příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen "stavební zákon"), a podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), a podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ve společném územním a stavebním řízení posoudil žádost, kterou dne 12.03.2018 podala společnost

HOMOLA a.s., IČO 26792770, Vratimovská č.p. 624/11, 718 00 Ostrava

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 15 odst. 1 vodního zákona a podle 94p odst. 1 stavebního zákona ve společném povolení

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

stavby

„Dopravní napojení zástavby 20 RD Kunín včetně připojení na inženýrské sítě“:
SO 02 - Vodovodní řad D90, včetně přípojek D32 a přeložky D160
SO 03 A - Splašková kanalizace DN250 (včetně přípojek)
SO 03 B - Dešťová kanalizace DN250, včetně retence (včetně přípojek)

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 219/1 (trvalý travní porost), parc. č. 226 (ostatní plocha), parc. č. 227 (zahrada), parc. č. 228/1 (zahrada), parc. č. 288 (ostatní plocha), parc. č. 2417/1 (trvalý travní porost), parc. č. 2417/3 (trvalý travní porost), parc. č. 2417/4 (trvalý travní porost), parc. č. 2418/1 (ostatní plocha), parc. č. 2419/1 (zahrada), parc. č. 2420/5 (orná půda), parc. č. 3258/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Kunín.

Druh a účel stavby:

Předložená projektová dokumentace pro společné povolení zpracovaná v únoru 2018 společností DUPLEX s.r.o., objekty vodních děl schváleny autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, Ing. Jaroslavem Gavlasem, ČKAIT 1100129, řeší vybudování nových inženýrských sítí vodních děl vodovodu, splaškové kanalizace a dešťové kanalizace pro výstavbu 20 rodinných domů v Kuníně v rozsahu stavebních objektů:

SO 02 – Vodovodní řad D90, včetně přípojek D32 a přeložky D160

Stavební objekt řeší **nový vodovodní řad** pro veřejnou potřebu z potrubí PE 100RC SDR17,6 D90 v celkové délce 407,18 m, jehož účelem bude zásobování obyvatel vodou.

Součástí stavebního objektu je **přeložka stávajícího vodovodu** pro veřejnou potřebu PVC DN 150 mm v délce 14 m, která bude provedena z potrubí PE 100RC SDR17,6 D160 v plastové chráničce PE100 D225 mm v délce 9,3 m ve stejné trase. Účelem přeloženého vodovodu bude nadále zásobování obyvatel vodou.

Součástí stavebního objektu je vedlejší stavba **20 ks vodovodních přípojek** z potrubí PE 100 SDR11 D32, vč. přípojkových uzávěrů, ukončených plastovou vodoměrnou šachtou MODULO o celkové délce 84,2 m. Účelem vodovodních přípojek je napojení jednotlivých pozemků na veřejný vodovod.

SO 03 A – Splašková kanalizace DN250 *(včetně přípojek)*

Stavební objekt řeší **novou oddílnou splaškovou kanalizaci** pro veřejnou potřebu z potrubí PVC SN10 DN250 v celkové délce 497,78 m, jejímž účelem je odvádění splaškových odpadních vod na centrální ČOV.

Součástí stavebního objektu je vedlejší stavba **20 ks splaškových kanalizačních přípojek** z potrubí PVC SN10 DN150, ukončených plastovou šachtou D325 o celkové délce 119,3 m. Účelem splaškových kanalizačních přípojek je napojení jednotlivých pozemků na veřejnou oddílnou splaškovou kanalizaci ukončenou na centrální ČOV.

SO 03 B Dešťová kanalizace DN250, včetně retence *(včetně přípojek)*

Stavební objekt řeší **novou oddílnou dešťovou kanalizaci** z potrubí PVC SN10 DN250 v celkové délce 484,06 m, na dešťové kanalizaci je navržena retence s řízeným odtokem 40 l/s do stávající obecní dešťové kanalizace. Účelem dešťové kanalizace je odvádění dešťových vod ze staveb.

Součástí stavebního objektu je vedlejší stavba **20 ks dešťových kanalizačních přípojek** z potrubí PVC SN10 DN150, ukončených plastovou šachtou D325 o celkové délce 130,5 m. Účelem dešťových kanalizačních přípojek je napojení jednotlivých pozemků na dešťovou kanalizaci zaústěnou do vodoteče. Dále je součástí stavebního objektu vedlejší stavba **24 ks přípojek uličních vpustí** PVC SN10 DN150 v celkové délce 95,1 m. Účelem přípojek uličních vpustí je odvádění dešťových vod z vpustí odvodňujících komunikaci na dešťovou kanalizaci zaústěnou do vodoteče.

Umístění stavby vodního díla na pozemku:

Vodní dílo bude umístěno na pozemcích parc. č. 219/1 (trvalý travní porost), parc. č. 226 (ostatní plocha), parc. č. 227 (zahrada), parc. č. 228/1 (zahrada), parc. č. 288 (ostatní plocha), parc. č. 2417/1 (trvalý travní porost), parc. č. 2417/3 (trvalý travní porost), parc. č. 2417/4 (trvalý travní porost), parc. č. 2418/1 (ostatní plocha), parc. č. 2419/1 (zahrada), parc. č. 2420/5 (orná půda), parc. č. 3258/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Kunín podle katastrálního situačního výkresu C 002 1:1000 zpracovaného v únoru 2018 společností DUPLEX s.r.o., který je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí jako příloha č. 1.

Určení prostorového řešení stavby, základní údaje o stavbě a jejím členění:

SO 02 – Vodovodní řad D90, včetně přípojek D32 a přeložky D160

Stavební objekt řeší **nový vodovodní řad** pro veřejnou potřebu z potrubí PE 100RC SDR17,6 D90 v celkové délce 407,18 m, který bude napojen na stávající vodovodní řad PVC DN 150 mm ve vlastnictví a provozování Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. Vodovod bude zásobován vodou z Ostravského oblastního vodovodu.

Řad „1“ PE 100RC SDR17,6 D90 v délce 268,16 m vč. 1 ks požárního nadzemního hydrantu DN80, 1 ks podzemního hydrantu DN80-vzdušník, 2 ks sekčních uzávěrů DN80 a 1 ks sekčního uzávěru DN100

Řad „2“ PE 100RC SDR17,6 D90 v délce 69,52 m vč. 1 ks podzemního hydrantu DN80-kalník a 1 ks sekčního uzávěru DN80

Řad „3“ PE 100RC SDR17,6 D90 v délce 69,5 m vč. 1 ks podzemního hydrantu DN80-vzdušník a 1 ks sekčního uzávěru DN80

Součástí stavebního objektu je **přeložka stávajícího vodovodu** pro veřejnou potřebu PVC DN 150 mm v délce 14 m, která bude provedena z potrubí PE 100RC SDR17,6 D160 v plastové chráničce PE100 D225 mm v délce 9,3 m ve stejné trase. Přeložka je vyvolána křížením s novou komunikací, minimální krytí vodovodu bude zajištěno navýšením terénu. V rámci přeložky bude provedeno přemístění podzemního hydrantu DN80 a přepojení 1 ks vodovodní přípojky PE 100RC SDR11 D32 v celkové délce 2 m.

Součástí stavebního objektu je vedlejší stavba **20 ks vodovodních přípojek** z potrubí PE 100 SDR11 D32, vč. přípojkových uzávěrů, ukončených plastovou vodoměrnou šachtou MODULO. Celková délka 20 ks vodovodních přípojek je 84,2 m.

SO 03 A – Splašková kanalizace DN250 *(včetně přípojek)*

Stavební objekt řeší **novou oddílnou splaškovou kanalizaci** pro veřejnou potřebu z potrubí PVC SN10 DN250 v celkové délce 497,78 m, která bude napojen na stávající oddílnou splaškovou kanalizaci DN300 ve vlastnictví a provozování Obce Kunín. Obecní splašková kanalizace je ukončena na centrální ČOV Kunín-levobřežní s vypouštěním přečištěných odpadních vod do vodního toku Jičínka.

Stoka „1“ PVC SN10 DN250 v délce 222,11 m vč. 7 ks betonových revizních šachet DN1000

Stoka „2“ PVC SN10 DN250 v délce 215,27 m vč. 9 ks betonových revizních šachet DN1000

Stoka „3“ PVC SN10 DN250 v délce 60,4 m vč. 2 ks betonových revizních šachet DN1000

Součástí stavebního objektu je vedlejší stavba **20 ks splaškových kanalizačních přípojek** z potrubí PVC SN10 DN150, ukončených plastovou šachtou D325. Celková délka 20 ks splaškových kanalizačních přípojek je 119,3 m.

SO 03 B Dešťová kanalizace DN250, včetně retence *(včetně přípojek)*

Stavební objekt řeší **novou oddílnou dešťovou kanalizaci** z potrubí PVC SN10 DN250 v celkové délce 484,06 m, která bude napojen na stávající oddílnou dešťovou kanalizaci DN300 ve vlastnictví Obce Kunín. Obecní dešťová kanalizace je zaústěna do vodního toku Jičínka. Z doloženého hydrogeologického posudku lokality pro zástavbu 20 rodinnými domy vyplynulo, že lokalita není vhodná pro zasakování dešťových vod při přijatelných ekonomických nákladech. Proto je navržena na dešťové kanalizaci retence s řízeným odtokem 40 l/s do stávající obecní dešťové kanalizace. Navržené řešení předpokládá, že dešťové vody z jednotlivých RD budou zachycovány v retenčních nádržích s přepadem do dešťové kanalizace, s využitím vody na zálivku a splachování WC.

Stoka „1“ PVC SN10 DN250 v délce 216,92 m vč. 6 ks betonových revizních šachet DN1000, 1 ks filtrační šachty DN2180, retence 76 m3 (bloky AS-NIDAPLAST o rozměrech 7,2 x 9,6 x 1,04 m) a 1 ks škrtící šachty DN1000 s odtokem 40 l/s.

Stoka „2“ PVC SN10 DN250 v délce 211,53 m vč. 9 ks betonových revizních šachet DN1000

Stoka „3“ PVC SN10 DN250 v délce 55,61 m vč. 2 ks betonových revizních šachet DN1000

Součástí stavebního objektu je vedlejší stavba **20 ks dešťových kanalizačních přípojek** z potrubí PVC SN10 DN150, ukončených plastovou šachtou D325. Celková délka 20 ks dešťových kanalizačních přípojek je 130,5 m. Dále je součástí stavebního objektu vedlejší stavba **24 ks přípojek uličních vpustí** PVC SN10 DN150 v celkové délce 95,1 m.

Číslo hydrologického pořadí a podpořadí povodí: 2-01-01-0770-0-00

Název vodního toku: Jičínka

Kód a název útvaru povrchových vod: HOD_0080 – Jičínka od toku Zrzávka po ústí do toku Odra

Orientační určení polohy vodního díla (souřadnice JTSK):

Vodovodní řad – napojení na stávající řad:	Y=-493882.66	X=-1121929.35
Vodovodní řad – konec řadu:	Y=-494010.41	X=-1121795.38
Splašková kanalizace – napojení na stávající stoku:	Y=-493834.69	X=-1122015.32
Splašková kanalizace – koncová šachta (ŠS 16):	Y=-494010.40	X=-1121812.49
Dešťová kanalizace – napojení na stávající stoku:	Y=-493822.65	X=-1122015.25
Dešťová kanalizace – koncová šachta (ŠD 14):	Y=-494008.63	X=-1121812.81

Podmínky pro umístění a provedení stavby podle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 94p odst. 1 stavebního zákona:

1. Stavba bude umístěna v souladu s přílohou rozhodnutí č. 1, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1:1000 na podkladu katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemků a sousedních staveb.
2. Pro realizaci stavby se vymezují pozemky parc. č. 219/1, 226, 227, 228/1, 288, 2417/1, 2417/3, 2417/4, 2418/1, 2419/1, 2420/5, 3258/1 v katastrálním území Kunín.
3. Stavba bude umístěna a provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou zpracoval v únoru 2018 společnost DUPLEX s.r.o., objekty vodních děl schváleny autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, Ing. Jaroslavem Gavlasem, ČKAIT 1100129, <u>případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.</u>
4. Stavba bude provedena <u>oprávněným stavebním podnikatelem.</u>
5. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
6. Při provádění stavby budou respektovány podmínky dotčených orgánů:
   a. Bude respektována podmínka orgánu územního plánování ve smyslu závazného stanoviska MÚ Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, ze dne 22.02.2018 pod č.j. ÚPSŘ/6703/2018: pozemek parc.č. 219/1 v k.ú. Kunín, který je součástí zastavěného území plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň ZV, zůstane veřejně přístupný a bez oplocení.
   b. Budou respektovány podmínky Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ve smyslu závazného stanoviska ze dne 10.01.2018 pod č.j. KHSMS60792/2017/NJ/HOK: K vydání stanoviska pro trvalé užívání stavby he nutno předložit: 1. doklad o vhodnosti použitých materiálů pro styk s pitnou vodou (dle vyhlášky MZ ČR č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody); 2. vyhovující výsledky rozboru vzorku pitné vody v kráceném rozsahu (dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů).
   c. Budou respektovány podmínky orgánu ochrany přírody, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR – RP SCHKO Poodří, ve smyslu závazného stanoviska ze dne 15.01.2018 pod č.j. 00032/PO/18-2: 1. ochranné pásmo památného stromu „Dub u Kunína“ bude v průběhu stavebních prací oploceno mobilním oplocením o výšce minimálně 1,5 m; 2. náhradní výsadba za pokácené stromy bude směřována do zámeckého parku v Kuníně (parc.č. 1330/1) a jeho blízkosti (21/2). Zeleň bude vysazena souběžně s realizací dopravní a technické infrastruktury.
7. Budou respektovány podmínky vlastníků a správců dotčených inženýrských sítí a podzemních vedení:
   a. Budou respektovány podmínky vlastníka a provozovatele veřejného vodovodu, Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. ve smyslu stanoviska ze dne 08.02.2018 pod zn. 9773/V002089/2018/ZÁ, a s ze dne 12.03.2018 pod zn. 9773/V005160/2018/ZÁ, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí jako příloha č. 2.
   b. Budou respektovány podmínky správce plynárenského zařízení ve smyslu stanoviska GridServices, s.r.o., ze dne 03.12.2017 pod zn. 5001624758, které je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí jako příloha č. 3.
   c. Budou respektovány podmínky správce energetického zařízení ČEZ Distribuce, a.s., ve smyslu souhlasu s vydáním stavebního povolení ze dne 08.01.2018 pod zn. 1096303464, které je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí jako příloha č. 4.
   d. Budou respektovány podmínky správce sítě elektronických komunikací Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ve smyslu vyjádření ze dne 10.08.2017 pod č.j. 687762/17 a souhlasu ze dne 26.01.2018 pod zn. 29/18dm, které jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí jako příloha č. 5.

e. Budou respektovány podmínky majetkového správce komunikace III/04734, Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, ve smyslu vyjádření ze dne 08.02.2018 pod zn. SSMSK/2018/01676:

   i. Zvláštní užití silničního pozemku (§25 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb.) bude realizováno na základě platného rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu.

   ii. Pro zvláštní užití silničního tělesa/pozemku (§25 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb.) uzavře stavebník v termínu do zahájení prací v silničním pozemku se SSMSK středisko Nový Jičín „smlouvu o užití silničního tělesa (pozemku) formou nájmu“. Nájem je dle IS/TPÚ/04/13 zpoplatněn.

   iii. V termínu do zahájení prací v silničním pozemku převezme stavebník od SSMSK střediska Nový Jičín část pozemku formou zápisu o předání staveniště. Po ukončení prací a uvedení silničního pozemku do normového stavu doloží stavebník geometrické zaměření skutečného provedení stavby v silničním tělese/pozemku, včetně hloubky krytí a předá pozemek zpět SSMSK středisku Nový Jičín formou zápisu o převzetí staveniště.

   iv. Omezení provozu a umístění dočasného dopravního značení na komunikaci III/04734 pro dobu provádění prací bude realizováno na základě platného stanovení umístění dopravního značení odsouhlaseného DI Policie ČR. Žadatel provede vyznačení schválené částečně uzávěry dle TP 66 a platných předpisů na vlastní náklad, žadatel zajistí průběžnou kontrolu stavu a údržbu dočasného dopravního značení po celou dobu omezení provozu.

   v. V silničním tělese komunikace III/04734 bude dodrženo min. krytí stavby dle ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“, min. však 1,2 m pod niveletou vozovky.

   vi. Napojení stavby na stávající řady bude provedeno otevřeným výkopem ve vozovce komunikace III/04734. V místě otevřeného výkopu ve vozovce komunikace III/04734 stavebník zajistí a odfinancuje obnovu konstrukčních vrstev komunikace včetně živičného krytu vozovky s šířkovým přesahem výkopu min. 0,5 m na každou stranu výkopu dle TP 146 (Povolování, provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací). V rámci této činnosti bude živičný kryt nařezán v rozsahu výkopu a v pravidelném tvaru. Obnova živičných vrstev bude provedena stejnorodým krytem dle druhu původního krytu vozovky (v tomto případě min. ACO16+ tl. 10 cm a ACO11+ tl. 5 cm) s přesahem obrusové vrstvy ACO11+ tl. 5 cm oboustranně do vzdálenosti 3,0 m od okraje výkopu v rozsahu jednoho jízdního pruhu, tzn. ½ šíře vozovky, napojení na původní živičný kryt bude provedeno tavným asfaltovým spárovacím páskem. Výše uvedené činnosti musí být provedeny nájemcem ve smyslu kvalitativně technických podmínek pro údržbu komunikací tak, aby niveleta vozovky byla dodržena a nedošlo k zhoršení kvality povrchu komunikace (prohloubeninami, nerovnostmi, otevřenými pracovními spárami apod.).

   vii. Ve vozovce komunikace III/04734 nebudou nově zřízena žádná doprovodná zařízení (poklop, šoupě, ventil apod.).

   viii. Umístění stavby v silničním pozemku bude vyznačeno fyzicky sloupkem v min. vzdálenosti 1,0 mza vnější hranou sil. tělesa (tzn. 1,0 m za vnější hranou sil. příkopu) nebo na oplocení sousední parcely.

   ix. Zemní práce v pozemcích a na pozemních komunikacích v majetkové správě SSMSK středisko Nový Jičín lze provádět pouze v termínu od 1.4. do 31.10. kalendářního roku.

8. <u>Plán kontrolních prohlídek:</u> stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu jednotlivé fáze výstavby podle přeloženého plánu kontrolních prohlídek.

9. Stavby vodních děl **vodovodního řadu** a **oddílné splaškové kanalizace** pro veřejnou potřebu, **přeložky vodovodu** pro veřejnou potřebu, a **oddílné dešťové kanalizace**, lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu vydaného podle § 122 stavebního zákona.

10. Stavba bude dokončena nejpozději **do 31.12.2018**.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu ve věci schválení předmětného stavebního záměru (tj. žadatel podle § 27 odst. 1 správního řádu):

HOMOLA a.s., IČO 26792770, Vratimovská č.p. 624/11, 718 00 Ostrava

II.

Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 25 písm. b) a § 27 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění (dále jen "zákon o vodovodech a kanalizacích"), a podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), a podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

r o z h o d u j e

podle § 14 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích **o upuštění od zpracování nového kanalizačního řádu** pro stavbu vodního díla **„Dopravní napojení zástavby 20 RD Kunín včetně připojení na inženýrské sítě: SO 02 - Vodovodní řad D90, včetně přípojek D32 a přeložky D160“** na pozemku parc. č. 219/1, 2417/1, 2417/3, 2417/4, 2418/1, 2419/1, 2420/5 v katastrálním území Kunín.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu) o upuštění od zpracování nového kanalizačního řádu:

HOMOLA a.s., IČO 26792770, Vratimovská č.p. 624/11, 718 00 Ostrava

Odůvodnění:

Dne 12.03.2018 podal žadatel žádost o vydání společného povolení předmětné stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné stavební a územní řízení o schválení stavebního záměru.

Žádost o společné povolení podle § 94j až 94p stavebního zákona obsahovala předepsané náležitosti podle § 94l stavebního zákona a náležitosti podle § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, v platném znění. Žádost byla doložena těmito doklady:

Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:

- Projektová dokumentace pro společné povolení zpracovaná v únoru 2018 společností DUPLEX s.r.o., objekty vodních děl schváleny autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, Ing. Jaroslavem Gavlasem, ČKAIT 1100129.
- Plán kontrolních prohlídek.
- Kunín – HG posudek, závěrečná zpráva hydrogeologického posouzení, zpracováno v říjnu 2017 společností AZ GEO, s.r.o., osoba s odbornou způsobilostí v hydrogeologii a geologii, Mgr. Ivana Ondrašíková, Ph.D.
- Hluková studie zpracovaná v lednu 2018 Jiřím Ševčíkem.
- Koordinované závazné stanovisko MÚ Nový Jičín, odboru životního prostředí, ze dne 16.01.2018 pod č.j. OŽP/81796/2017.
- Závazné stanovisko – souhlas orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k trvalému odnětí půdy ze dne 15.01.2018 pod č.j. OŽP/3020/2018.
- Závazné stanovisko orgánu územního plánování, MÚ Nový Jičín, odboru územního plánování a stavebního řádu, ze dne 22.02.2018 pod č.j. ÚPSŘ/6703/2018.
- Závazné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Regionálního pracoviště Správa CHKO Poodří ze dne 15.02.2018 pod č.j. 00032/PO/18-2.
- Závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů, ze dne 01.02.2018 pod zn. MO 35942/2018-1150.
- Závazné stanovisko Úřadu městyse Suchdol nad Odrou, stavebního úřadu, ze dne 16.04.2018 pod č.j. 76/2018/Gr.

- Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, územního odboru Nový Jičín, ze dne 15.12.2017 pod č.j. HSOS-13625-2/2017.
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ze dne 10.01.2018 pod č.j. KHSMS60792/2017/NJ/HOK.
- Sdělení k žádosti o koordinované závazné stanovisko Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ze dne 22.12.2017 pod č.j. MSK 173326/2017.
- Stanovisko a sdělení k podlimitnímu záměru Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ze dne 22.12.2017 pod č.j. MSK 157044/2017.
- Stanovisko správce povodí a správce vodního toku Povodí Odry, s.p., ze dne 20.12.2017 pod zn. 18126/9232/846/2017.

Stanoviska správců inženýrských sítí a zařízení:

- Souhlas s napojením na kanalizaci splaškovou a dešťovou a souhlas s napojením na stávající veřejné osvětlení obce Kunín, ze dne 01.03.2018 pod zn. Oku 261/2018/MK.
- Stanovisko správce plynárenského zařízení GridServices, s.r.o., ze dne 06.12.2017 pod zn. 5001624758.
- Souhlas s vydáním stavebního povolení správce energetického zařízení ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 08.01.2018 pod zn. 01096303464.
- Stanovisko Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. ze dne 08.02.2018 pod zn. 9773/V002089/2018/ZÁ, a ze dne 12.03.2018 pod zn. 9773/V005160/2018/ZÁ.
- Vyjádření správce komunikačního vedení Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 10.08.2017 pod č.j. 687762/17 a souhlas ze dne 26.01.2018 pod zn. 29/18dm.
- Vyjádření o existenci podzemní sítí společnosti České Radiotelekomunikace, a.s., ze dne 30.05.2017 pod zn. UPTS/OS/171162/2017.
- Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 27.05.2017 pod zn. E18702/17.
- Vyjádření majetkového správce komunikace III/04734, Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, středisko Nový Jičín, ze dne 08.02.2018 pod zn. SSMSK/2018/01676.

Další doklady:

- Dohoda č. 1103/PR/NJ/2018 o úpravě vodního díla z důvodu činnosti a umístění stavby do ochranného pásma vodního díla mezi stavebníkem a Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s.
- Souhlasy Obce Kunín a Správy silnic Moravskoslezského kraje s navrhovaným stavebním záměrem podle § 184a stavebního zákona vyznačené situačním výkresu projektové dokumentace.
- Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. NJ/30/d/2018/Ty mezi stavebníkem a Správou silnic Moravskoslezského kraje.
- Smlouva o právu provedení stavby mezi stavebníkem a Obcí Kunín.

Stavební záměr byl ke společnému povolení předložen jako soubory staveb, kdy jsou stavbami hlavními vodní díla (oddílná splašková kanalizace, oddílná dešťová kanalizace, vodovodní řad) a stavbami vedlejšími obecné stavby splaškových kanalizačních přípojek, dešťových kanalizačních přípojek a přípojek uličních vpustí, vodovodních kanalizačních přípojek. Ve smyslu § 94j odst. 2 stavebního zákona vedl společné územní a stavební řízení vodoprávní úřad, Úřadu městyse Suchdol nad Odrou, stavební úřad, který je věcně a místně příslušný k umístění nebo povolení vedlejších staveb, vydal pro potřeby vydání společného povolení souhlasné závazné stanovisko ze dne 16.04.2018 pod č.j. 76/2018/Gr.

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků ve smyslu § 144 odst. 1 správního řádu (tj. více než 30 účastníků řízení), doručuje vodoprávní úřad písemnosti podle § 144 odst. 6 správního řádu veřejnou vyhláškou, s výjimkou doručování účastníkům podle § 27 odst. 1 správního řádu a účastníků podle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona, kterým se podle § 94m odst. 2 stavebního zákona písemnosti doručují jednotlivě.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům veřejnou vyhláškou ze dne 20.03.2018 pod č.j. OŽP/20540/2018. Oznámení o zahájení řízení bylo podle § 25 odst. 2 správního řádu doručeno 15. dnem po vyvěšení oznámení na úřední desce doručujícího správního orgánu (MÚ Nový Jičín), tj. dne 06.04.2018. Oznámení o zahájení řízení bylo vyvěšeno na úřední desce MÚ Nový Jičín od 22.03.2018 do 10.04.2018, písemnost byla zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Písemnost byla rovněž vyvěšena na úřední desce OÚ Kunín (od 22.03.2018 do 09.04.2018), vč. způsobu umožňujícím dálkový přístup.

Vodoprávní úřad podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavebního záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 23.04.2018 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno, podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona, brát zřetel.

Vodoprávní úřad dal rovněž ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení možnost se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k jeho podkladům, popřípadě navrhnout jejich doplnění. K podkladům rozhodnutí se bylo možno vyjádřit ve lhůtě do 27.04.2018.

<u>Posouzení vodoprávního úřadu:</u>

Vodoprávní úřad pojal jako účastníky společného územního a stavebního řízení:

- Podle § 94k písm. a) stavebního zákona: žadatel–stavebník,
- Podle § 94k písm. b) stavebního zákona: obec, v jejímž území má být požadovaný záměr proveden: Obec Kunín, Kunín č.p. 69, 742 53 Kunín,
- Podle § 94 písm. d) stavebního zákona: vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku:
  Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava *(oprávněný hospodařit se svěřeným majetkem kraje pozemek parc.č. 3258/1 v k.ú. Kunín)*,
  Obec Kunín, Kunín č.p. 69, 742 53 Kunín *(vlastník pozemku parc.č. 219/1 a 288 v k.ú. Kunín, vlastník dotčené oddílné splaškové a oddílné dešťové kanalizace na pozemku parc.č 288 a 3258/1 v k.ú. Kunín),*
  ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly *(oprávněný z věcného břemena k parc.č. 219/1, 228/1, 288, 2417/1, 2719/1, 3258/1 v k.ú. Kunín a vlastník dotčeného energetického zařízení)*,
  Bělunek Radim, Kunín č.p. 490, 742 53 Kunín (*oprávněný z věcného břemena k parc.č.* 2417/3, 2420/5 *k.ú. Kunín)*,
  Bělunková Ludmila, Kunín č.p. 490, 742 53 Kunín (*oprávněný z věcného břemena k parc.č.* 2417/3, 2420/5 *k.ú. Kunín)*,
  Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava *(vlastník dotčeného vodovodu PVC DN150 na pozemku parc.č. 219/1, 2417/3, 2420/5 v k.ú. Kunín),*
  Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 *(vlastník dotčeného komunikačního vedení na pozemku parc.č. 288 v k.ú. Kunín)*,
  Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 *(vlastník dotčeného komunikačního vedení na pozemku parc.č. 288 v k.ú. Kunín)*,
  GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, kterou zastupuje GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno *(vlastník dotčeného STL plynovodu na pozemku parc.č. 288 v k.ú. Kunín).*
- Podle § 94k písm. e) stavebního zákona: osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, může být společným povolením přímo dotčeno: ve smyslu § 94m odst. 2 stavebního zákona se tito účastníci identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru:
  Parc.č. 152/1, 159/1, 160/1, 162, 163, 164/1, 165/1, 166/1, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173/1, 174/1, 203, 210, 217, 218, 219/2, 220, 221, 225, 228/2 st., 229 st., 231, 233, 236, 239, 242, 245/1, 245/2, 249, 289, 2417/2, 2418/2, 2419/2, 2419/4, 2420/6 v k.ú. Kunín

Žadatel prokázali právo umístit a provést stavební záměr na dotčených pozemků vlastnickým právem a souhlasem vlastníků pozemků vyznačeným na situačním výkresu projektové dokumentace. Vodoprávní úřad ověřil vlastnická práva k pozemků dálkovým přístupem do katastru nemovitostí.

K předmětnému stavebnímu záměru vydal MÚ Nový Jičín, odbor ÚPSŘ, orgán územního plánování souhlasné závazné stanovisko podle § 96b odst. 3 stavebního zákona z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování pod č.j. ÚPSŘ/6703/2018 ze dne 22.02.2018, ve kterém byla stanovena podmínka, kterou vodoprávní úřad zapracoval do podmínky č. 6 a. rozhodnutí.

Vodoprávní úřad ve společném územním a stavebním řízení posoudil podle § 94o odst. 1 stavebního zákona:

a. Zda je stavební záměr v souladu s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích předpisů:

   Prováděcími právními předpisy ke stavebnímu zákonu a k vodnímu zákonu, které se vztahují na předmětnou stavbu, je vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných požadavcích na stavby, v platném znění, a vyhláška č. 480/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně dalších zákonů, (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění. Vodoprávní úřad přezkoumal soulad s požadavky stavebního zákona a vodního zákona, vyhlášky č. 501/2006 Sb., v platném znění, zejména ust. § 20 odst. 1, 4 a 5, § 23 odst. 1 a § 25; vyhlášky č. 268/2009 Sb., v platném znění, zejména ust. § 33 a 34; a vyhlášky č. 480/2001 Sb., v platném znění, zejm. ust. § 15 a § 19; a lze konstatovat, že stavební záměr je v souladu s těmito právními předpisy. Pro prostorové uspořádání inženýrských sítí v exponovaných místech platí příslušná technická norma ČSN 73 6005.

b. Zda je stavební záměr v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných pásem:

   Stavební záměr respektuje podmínky vlastníků a provozovatelů stávající technické infrastruktury, na kterou jsou oddílná splašková kanalizace, oddílná dešťová kanalizace a vodovod připojovány. Vodoprávní úřad zapracoval podmínky vlastníků a správců dopravní a technické infrastruktury do podmínky rozhodnutí č. 7.

c. Zda je stavební záměr v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledky řešení rozporů:

   Ke stavbě bylo doloženo koordinované závazné stanovisko MÚ Nový Jičín, odb. ŽP, ze dne 16.01.2018 pod č.j. OŽP/81796/2017, závazné stanovisko – souhlas orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k trvalému odnětí půdy ze dne 15.01.2018 pod č.j. OŽP/3020/2018, závazné stanovisko orgánu územního plánování, MÚ Nový Jičín, odboru územního plánování a stavebního řádu, ze dne 22.02.2018 pod č.j. ÚPSŘ/6703/2018, závazné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Regionálního pracoviště Správa CHKO Poodří ze dne 15.02.2018 pod č.j. 00032/PO/18-2, závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů, ze dne 01.02.2018 pod zn. MO 35942/2018-1150, závazné stanovisko Úřadu městyse Suchdol nad Odrou, stavebního úřadu, ze dne 16.04.2018 pod č.j. 76/2018/Gr, závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, územního odboru Nový Jičín, ze dne 15.12.2017 pod č.j. HSOS-13625-2/2017, závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ze dne 10.01.2018 pod č.j. KHSMS60792/2017/NJ/HOK.

   Vodoprávní úřad z předložených podkladů dotčených orgánů nezjistil, že by byl stavební záměr v rozporu s nimi. Vodoprávní úřad zapracoval podmínky závazných částí závazných stanovisek do podmínky č. 6 rozhodnutí.

Vodoprávní úřad dále ověřil zejména, zda:

a) Dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu:

Žadatel předložil projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení v potřebném počtu vyhotovení, která byla zpracována oprávněnou osobou. Projektová dokumentace byla zpracována obsahově v rozsahu podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu odpovídajícím druhu a významu stavby, podmínkám v území, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

b) Je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, případně jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem:

Předmětný stavební záměr řeší prodloužení stávající technické infrastruktury. Příjezd k předmětnému stavebnímu záměru nepodmiňuje jeho provoz, příjezdová komunikace je předmětem vedeného společného povolení u speciálního stavebního úřadu pro komunikace.

Vodoprávní úřad ověřil rovněž účinky budoucího užívání stavby.

Vodoprávní úřad stanovil podmínku č. 9 – stavby vodních děl vodovodního řadu a oddílné splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu, přeložky vodovodu pro veřejnou potřebu, a oddílné dešťové kanalizace, lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu vydaného podle § 122 stavebního zákona, jelikož se jedná o stavby veřejné infrastruktury. Splaškové kanalizační přípojky, dešťové kanalizační přípojky, přípojky uličních vpustí a vodovodní přípojky vydání kolaudačního souhlasu ve smyslu § 119 odst. 1 stavebního zákona nepodléhají.

Vodoprávní úřad upozorňuje, že podle § 15 odst. 4 vodního zákona spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu ke stavbám vodovodních řadů, kanalizačních stok včetně kanalizačních objektů, které jsou součástí vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, předloží žadatel povolení k jejich provozování (ve smyslu § 6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění). Stavebník může tuto povinnost splnit předložením smlouvy o provozování oprávněným subjektem.

Vodoprávní úřad dále upozorňuje, že ve smyslu § 8 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění, vlastníci vodovodů nebo kanalizací provozně souvisejících (tj. oddílné splaškové kanalizace napojené na kanalizace Obce Kunín a vodovodního řadu napojeného na vodovod Severomoravských vodovodů a kanalizaci Ostrava a.s.), případně jejich částí provozně souvisejících, upraví svá vzájemní práva a povinnosti písemnou dohodou tak, aby bylo zajištěno kvalitní a plynulé provozování vodovodu nebo kanalizace. Tato dohoda je podmínkou kolaudačního souhlasu podle stavebního zákona. V § 8 odst. 15 zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění, je uvedeno, co písemná dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů a provozně souvisejících kanalizací, musí alespoň obsahovat.

Vodoprávní úřad v druhém výroku rozhodnutí současně se stavebním povolením předmětné stavby vodního díla rozhodnul o upuštění od zpracování nového kanalizačního řádu podle § 14 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích, vzhledem ke skutečnosti, že předmětnou stavbou oddílné splaškové kanalizace nedojde ke změnám, které by vyvolaly změnu ustanovení kanalizačního řádu. Součástí povolované stavby nejsou žádné důležité objekty na kanalizaci.

Podmínky k umístění a provedení stavby respektují stanoviska dotčených správních orgánů a hájí práva a právem chráněné zájmy účastníků řízení.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vodoprávní úřad po posouzení žádosti podle § 23a vodního zákona dospěl k závěru, že realizací předmětného záměru nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru povrchových vod Jičínka od toku

Zrzávka po ústí do toku Odra, HOD_0080. Vzhledem k charakteru, rozsahu a lokalizaci předmětného záměru lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a realizace nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Stavba nesmí být zahájena, dokud společné povolení nenabude právní moci. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.

Povinnosti při provádění stavby vodního díla podle stavebního zákona:

- Oznámit vodoprávnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu vodního díla provádět. Stavbu vodního díla povoleného stavebním povolením nelze provádět svépomocí.
- Před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně vydání kolaudačního souhlasu.
- Zajistit, aby na staveništi byla k dispozici ověřena projektová dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby, případně jejich kopie.
- Ohlašovat vodoprávnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby vodního díla, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání závažné důvody, této prohlídky se zúčastnit.
- Vést stavební deník, do něhož se zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby.

Povinnosti vlastníka vodního díla jsou zejména:

- Dodržovat podmínky a povinnosti, za kterých bylo vodní dílo povoleno a uvedeno do provozu, zejména dodržovat provozní řád.
- Udržovat vodní dílo v řádném stavu, aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti osob, majetku a jiných chráněných zájmů.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, podáním u zdejšího vodoprávního úřadu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Přílohy:

1. Situace stavby 1:1000 zpracovaná v únoru 2018 společností DUPLEX, s.r.o.
2. Stanovisko Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. ze dne 08.02.2018 pod zn. 9773/V002089/2018/ZÁ, a ze dne 12.03.2018 pod zn. 9773/V005160/2018/ZÁ.
3. Stanovisko správce plynárenského zařízení GridServices, s.r.o., ze dne 06.12.2017 pod zn. 5001624758.
4. Souhlas s vydáním stavebního povolení správce energetického zařízení ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 08.01.2018 pod zn. 01096303464.

5. Vyjádření správce komunikačního vedení Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 10.08.2017 pod č.j. 687762/17 a souhlas ze dne 26.01.2018 pod zn. 29/18dm.

Mgr. Martin Petrusek, v. r. „otisk úředního razítka“
referent veřejné správy

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 21.03.2018.

Obdrží:

I. Účastníci řízení podle § 94k písm. a) stavebního zákona (podle § 94m odst. 3 stavebního zákona se doručuje jednotlivě):

1. žadatel-stavebník: HOMOLA a.s., IDDS: dkzee8j

II. Účastníci řízení podle § 94k písm. b) stavebního zákona: obec, v jejímž území má být požadovaný záměr proveden, a podle § 94 písm. d) stavebního zákona: vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku (podle § 94m odst. 3 stavebního zákona se doručuje jednotlivě):

2. Obec Kunín, IDDS: w26b2tc
3. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IDDS: jytk8nr
4. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
5. Radim Bělunek, Kunín č.p. 490, 742 53 Kunín
6. Ludmila Bělunková, Kunín č.p. 490, 742 53 Kunín
7. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IDDS: 4xff9pv
8. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
9. GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, kterou zastupuje GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

III. Účastníci řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona: osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, může být společným povolením přímo dotčeno: ve smyslu § 94m odst. 2 stavebního zákona se tito účastníci identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru – oznámení se doručuje veřejnou vyhláškou:

Parc.č. 152/1, 159/1, 160/1, 162, 163, 164/1, 165/1, 166/1, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173/1, 174/1, 203, 210, 217, 218, 219/2, 220, 221, 225, 228/2 st., 229 st., 231, 233, 236, 239, 242, 245/1, 245/2, 249, 289, 2417/2, 2418/2, 2419/2, 2419/4, 2420/6 v katastrálním území Kunín.

IV. Dotčené správní orgány (podle § 94m odst. 3 stavebního zákona se doručuje jednotlivě):

10. Městský úřad Nový Jičín, Odbor životního prostředí, odpadové hospodářství, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín 1
11. Městský úřad Nový Jičín, Odbor životního prostředí, orgán ZPF, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín 1
12. Městský úřad Nový Jičín, Odbor životního prostředí, orgán státní správy lesů, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín 1
13. Městský úřad Nový Jičín, odbor ÚPSŘ - orgán územního plánování, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín 1
14. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Správy chráněné krajinné oblasti Poodří, IDDS: bv4dyv5

15. Úřad městyse Suchdol nad Odrou, stavební úřad, IDDS: fakba7w
16. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, IDDS: w8pai4f
17. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín, IDDS: spdaive

V. správce úřední desky – jako příloha samostatné písemnosti:
18. Městský úřad Nový Jičín, kancelář úřadu, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín 1
19. Obecní úřad Kunín, správce úřední desky, Kunín č.p. 69, 742 53 Kunín

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: ..... Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí a zveřejnění způsobem umožňují dálkový přístup.